



Die Wassermangel-Sicherung LWW 20 ist anschlussfertig. Daher sind nur wenige Handgriffe zur Inbetriebnahme des Gerätes nötig.

1. Netzstecker des Gerätes in 230 V-Schuko-Steckdose
2. Diodenstecker des Kontaktgeber-Kabels in die Diodenbuchse des Relais
3. Verbraucher in die Steckdose des Relais, max. Anschlusswert:
230 V , 3000 W rein ohmsche Last
4. Taste betätigen, die eingebaute Kontroll-Lampe erlischt, die Steckdose schaltet ein, der Summer verstummt, wenn der Sensor in Wasser eingetaucht ist.
5. Bei Trockengehen des Kontaktgebers schaltet die Verbraucher –Steckdose ab, die Störlampe leuchtet, der Summer ertönt.

Die Geräte sind nach VDE gefertigt.

Keinerlei elektrisch leitende Verbindungen sind nach außen geführt. Das Gerät schaltet immer allpolig.
